

中野セントラルパークカンファレンス 換気実力

フロア	会場名	床面積 (㎡)	天井高 (m)	容積 (㎡)	毎時の換気量 (㎡/h)	毎時の換気回転数 (回転数/h)	換気方式
B1F	ホール A	120	5.00	600	3,450	4	第一種換気方式
	ホール B	150	5.00	750	3,450	4	第一種換気方式
	ホール C	120	5.00	600	3,100	4	第一種換気方式
1F	ルーム 1	160	3.40	544	2,200	4	第一種換気方式
	ルーム 2A	56	3.14	176	800	4	第一種換気方式
	ルーム 2B	56	3.14	176	800	4	第一種換気方式
	ルーム 3A	54	3.14	170	800	4	第一種換気方式
	ルーム 3B	54	3.14	170	800	4	第一種換気方式
	ルーム 4	33	3.14	104	500	4	第一種換気方式
	ルーム 5	31	3.14	98	500	4	第一種換気方式

※第一種換気方式とは→入口である給気口・出口である排気口の双方にファンなどの機械換気装置をつける方式です。